

Samlesæt 1 1/4"

Anbefalet fremgangsmåde ved samling/montering af Flexcon samlesæt.

1. Monter samlerøret på installationen.
2. Monter 2 stk. Prescor 1" sikkerhedsventiler på samlerøret.
3. Monter Flexcon manometer og Flexvent automatisk luftudlader (maks. 120 °C).

Flexvent luftudladeren skal altid monteres vertikalt med den røde fingerskrue øverst.

Ved første brug

1. Drej den røde hætte (E) mod uret for hurtig påfyldning.
2. Sæt hættten tilbage til den oprindelige position efter påfyldningen.

Vedligeholdelse og service

Foretag regelmæssigt gennemsyn.

Flexvent har ekspanderende ringe i hættten, der lukker luftventilen, når de bliver våde. Flexvent lukkes ved at dreje hættten (E) hårdt med uret.

Bemærk

Hættten må ikke fjernes under drift.

Maks. kedeleffekt se tabel.

Stryk (bar)	Kedeleffekt (kW)
2,0	425
2,5	470
3,0	525
3,5	590
4,0	645
5,0	770

