

certificate of conformity
Konformitätsbescheinigung

CW-8501CT0527
Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	COMAP S.A. 16, avenue Paul Santy, F-69000 Lyon Cedex 08
Distributor <i>Vertreiber</i>	COMAP S.A. 16, avenue Paul Santy, F-69000 Lyon Cedex 08
Product Category <i>Produktart</i>	installation systems and system joints: drinking water installation system (8501)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	drinking water installation system consisting of compression connectors made of plastic PPSU (type M-KV), leak before pressed, and multilayer pipes PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb and PE-RT/Al/PE-RT
Modell <i>Modell</i>	MULTISKIN PRESS
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: V257/19A from 15.10.2020 (IMA) type testing: V126/18 from 06.09.2018 (IMA)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	CEN ISO/TS 21003-7 (01.12.2010) CEN EN ISO 21003-2 (01.07.2008) CEN EN ISO 21003-3 (01.07.2008)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	06.09.2023 / 19-0374-WKR

This certificate confirms the compliance with the indicated standard(s). It makes no statement about the fulfillment of legal requirements in Germany or other European Member States

70028-04-A-DE

16.10.2020 GI A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
MULTISKIN PRESS	nominal diameter: 16,0 x 2,0 mm	press contour: TH, H and U
MULTISKIN PRESS	nominal diameter: 20,0 x 2,0 mm	press contour: TH, H and U
MULTISKIN PRESS	nominal diameter: 26,0 x 3,0 mm	press contour: TH and H
MULTISKIN PRESS	nominal diameter: 32,0 x 3,0 mm	press contour: TH, H and U
MULTISKIN PRESS	nominal diameter: 40,0 x 3,5 mm	press contour: TH, H and U
MULTISKIN PRESS	nominal diameter: 50,0 x 4,0 mm	press contour: TH and U
MULTISKIN PRESS	nominal diameter: 63,0 x 4,5 mm	press contour: TH and U

Hints of Utilization / Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

pipe diameters: 16,0 x 2,0 mm; 20,0 x 2,0 mm; 26,0 x 3,0 mm; 32,0 x 3,0 mm; 40 x 3,5 mm; 50 x 4,0 mm; 63 x 4,5 mm
connector: COMAP Italia S.p.A., IT-25030 Roncadelle

Konformitätsbescheinigung

certificate of conformity

CERT

CW-8501CT0527

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	COMAP S.A. 16, avenue Paul Santy, F-69000 Lyon Cedex 08
Vertreiber <i>distributor</i>	COMAP S.A. 16, avenue Paul Santy, F-69000 Lyon Cedex 08
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder: Trinkwasserinstallationssystem (8501)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus Pressverbindern aus PPSU (Typ M-KV), unverpresst undicht, und Verbundrohren PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb und PE-RT/Al/PE-RT
Modell <i>modell</i>	MULTISKIN PRESS
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: V257/19A vom 15.10.2020 (IMA) Baumusterprüfung: V126/18 vom 06.09.2018 (IMA)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	CEN ISO/TS 21003-7 (01.12.2010) CEN EN ISO 21003-2 (01.07.2008) CEN EN ISO 21003-3 (01.07.2008)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	06.09.2023 / 19-0374-WKR

Dieses Zertifikat bescheinigt die Konformität mit der (den) angegebenen Prüfgrundlage(n). Es trifft keine Aussage über die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in Deutschland oder anderen EU-Mitgliedstaaten.

70028-04-A-DE

16.10.2020 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
MULTISKIN PRESS	Nenndurchmesser: 16,0 x 2,0 mm	Presskontur: TH, H und U
MULTISKIN PRESS	Nenndurchmesser: 20,0 x 2,0 mm	Presskontur: TH, H und U
MULTISKIN PRESS	Nenndurchmesser: 26,0 x 3,0 mm	Presskontur: TH und H
MULTISKIN PRESS	Nenndurchmesser: 32,0 x 3,0 mm	Presskontur: TH, H und U
MULTISKIN PRESS	Nenndurchmesser: 40,0 x 3,5 mm	Presskontur: TH, H und U
MULTISKIN PRESS	Nenndurchmesser: 50,0 x 4,0 mm	Presskontur: TH und U
MULTISKIN PRESS	Nenndurchmesser: 63,0 x 4,5 mm	Presskontur: TH und U

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

Rohrabmessungen: 16,0 x 2,0 mm; 20,0 x 2,0 mm; 26,0 x 3,0 mm; 32,0 x 3,0 mm; 40 x 3,5 mm; 50 x 4,0 mm; 63 x 4,5 mm
Verbinder: COMAP Italia S.p.A., IT-25030 Roncadelle