

Anerkennung

von Bauteilen und Systemen



Approval

of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung
Holder of the Approval

Flamco B.V.
Amersfoortseweg 9
NL-3751 LJ Bunschoten

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 4003005	4	19.01.2016	18.01.2020

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Rohrhalter an Trägern
"BC"

This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (IGDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (IGDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products

Verwendung
Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2100:1988-05

Köln, den 24.11.2015

Reinermann

Geschäftsführer
Managing Director

i. V. Hesels

Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4003005 vom/ dated 24.11.2015

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Trägerklemme</p> <p>in der Ausführungsform:</p> <p>Spannschraube mit Ringschneide</p> <p>für Anschlussgewinde:</p> <p>M 8</p> <p>M 10</p> <p>in Werkstoff: GTS 35 galvanisch verzinkt</p> <p>mit Sicherungslasche</p>	<p>BC</p> <p>BC 8 BC 9</p> <p>BC 10 BC 11</p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4003005 vom/ dated 24.11.2015

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfbericht	WAL 00004	12.01.2000	
Liste der eingereichten technischen Unterlagen sowie der darin aufgeführten Einzelteil- und Zusammenstellzeichnungen und Montageanleitung	TKN	22.11.1999	1
Zusammenstellzeichnungen	115204/p/8d99a/35d	03.08.1999	1
	115204/p/9d99a/35d	03.08.1999	1
Sicherungslasche	115128/001012	12.11.2002	1
Technische Unterlagen über die Kennzeichnung des Produktes:			
Etiketten-Zeichnung	GOU-2176/	20.11.2001	1
Etiketten-Zeichnung	GOU-2177/	20.11.2001	1
Etiketten-Zeichnung	GOU-2178/	20.11.2001	1
Etiketten-Zeichnung	GOU-2179/	20.11.2001	1
Montageanleitung	BC		



Anlage / **Enclosure 3**

Seite / **Sheet 1**

zur Anerkennungsnummer/ **to Approval No. G 4003005 vom/ dated 24.11.2015**

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Verwendung der Trägerklemme Typ 'BC' ist zur Halterung von Rohren bis einschließlich DN 65 ohne Sicherungslasche zulässig.

Die Verwendung der Trägerklemme Typ 'BC' ist zur Halterung von Rohren größer als DN 65 bis einschließlich DN 100 nur mit Sicherungslasche zulässig.

Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten.